



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Гулькевичского района**

(ул. Комсомольская, 82, г. Гулькевичи, 352190, тел. (86160) 5-19-04, факс (86160) 5-19-04, e-mail: ond26_kk@mail.ru)
телефон доверия Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю (861)268-64-40

Предостережение №15
о недопустимости нарушения обязательных требований

В период с 02 ч. 10 мин. "06" мая 2020г. по 04 ч. 20 мин.
"06" мая 2020г. проведена

предварительная проверка поступившей информации по ложному
срабатыванию системы автоматической пожарной сигнализации
(предварительная проверка поступившей информации,
в здании МБДОУ д/с №26 пос. Венцы муниципального образования Гулькевичский
район по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский район, пос. Венцы, ул.
Советская 2.

мероприятие по контролю, без взаимодействия с органами
власти, организациями и гражданами)
установлено, что выявлены возможные нарушения п. 61 Правил противопожарного
режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г.
№390; - не обеспечена исправность датчика автоматической пожарной
сигнализации в помещении группы «Бабочка» на 2ом этаже, что может привести к
неисправности и

(выявленные нарушения обязательных требований,
некорректной работе в целом, системы автоматической пожарной сигнализации в
здании МБДОУ д/с № 26 .

наступившие и возможные последствия)

На основании изложенного, руководствуясь ст. 8.2 и ст. 8.3
Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"

ПРЕДОСТЕРЕГАЮ

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №26
пос. Венцы муниципального образования Гулькевичский район
(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального

предпринимателя, должностного лица, занимаемая должность, место работы)
о недопустимости указанных нарушений закона и разъясняю (предупреждаю),
что за продолжение неправоправных действий (бездействий) предусмотрена
(разъясняется возможная уголовная, административная
административная ответственность в соответствии с Кодексом Российской
ответственность за продолжение неправомерных действий, нарушение
Федерации об административных правонарушениях по ч.1 ст. 20.4

обязательных требований)

Предлагаем принять меры к проведению внеочередного технического обслуживания
системы автоматической пожарной сигнализации в здании детского сада и её
ремонта при необходимости. Предлагаем направить уведомление об исполнении
предостережения в отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Гулькевичского района по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский район, г.
Гулькевичи, ул. Комсомольская, 82 (ond26_kk@mail.ru) в срок 08.07.2020г.

Начальник ОНДиПР Гулькевичского района
Чечельницкий К.Ю.

(должность, фамилия, инициалы
начальника органа ГПН)



М.П.

(подпись)

"06" мая 2020г.